



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.77.4.2023

Inowrocław, dnia 21 sierpnia 2023 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 09 sierpnia 2023 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniu 16 sierpnia 2023 r. pobranych w ramach kontrolnych badań jakości wody z wodociągu Złotniki Kujawskie z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody, 88-180 Złotniki Kujawskie, studnia głębinowa, woda surowa
- Stacja Uzdatniania Wody, 88-180 Złotniki Kujawskie, kurek czerpalny, woda uzdatniona
- Sieć, Broniewo, mieszkanie sołtysa, łazienka, bateria nad umywalką, woda uzdatniona

przeprowadzonych przez:

-GBA POLSKA Sp. z o.o., Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, zawartych w sprawozdaniach z badań nr W/0/08/2023/215/M/1, W/0/08/2023/215/M/2, W/0/08/2023/215/M/3, W/0/08/2023/215/M/4 z dnia 14 sierpnia 2023 r.,

-Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zawartych w sprawozdaniach z badań nr LHK.9051.2.1.127.2023 i nr LHK.9051.2.1.128.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

**STWIERDZA
przydatność wody do spożycia
z wodociągu Złotniki Kujawskie**

administrowanego przez
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
88-180 Złotniki Kujawskie

Uzasadnienie

Jakość wody (numer próbki: 10314/08/23; kody próbek: 236/N/23, 237/N/23 – w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab. 1 i 1C tab.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (numery próbek: 10311/08/23, 10312/08/23, 10313/08/23) osiąga następujące wartości parametrów mikrobiologicznych:

- Studnia głębinowa, woda surowa (numer próbki: 10311/08/23)
 - liczba bakterii grupy coli: 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100ml
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°: 12 jtk/1ml
 - liczba Enterokoków: 0 jtk/100ml
- Studnia głębinowa, woda surowa (numer próbki: 10312/08/23)
 - liczba bakterii grupy coli: 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100ml
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°: 0 jtk/1ml
 - liczba Enterokoków: 0 jtk/100ml
- Studnia głębinowa, woda surowa (numer próbki: 10313/08/23)
 - liczba bakterii grupy coli: 0 jtk/100ml
 - liczba Escherichia coli: 0 jtk/100ml
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°: 12 jtk/1ml
 - liczba Enterokoków: 0 jtk/100ml

Nakazy decyzji nr 366/23 z dnia 31 lipca 2023 r. zostały wykonane.

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Złotniki Kujawskie o wydajności rzeczywistej ok. 685 m³/dobę i 5245 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzywińska-Żeromska

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie (sekretariat@zlotnikikujawskie.pl) – elektronicznie
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-180 Złotniki Kujawskie (zgk-zlotnikikuj@epoczta.pl) – elektronicznie

Do wiadomości:

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz (sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
4. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, ul. Poznańska 133A, 88-100 Inowrocław (zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) – elektronicznie
5. a/a – egz. nr 1